

směr Bratislava

III AVNÁ, štátna cesta I/63

SO 01

Navrhovaný VN kábel

3 x (NA2XS(F)2Y 1x240)

(TS 0027-022 - TS 0027-031 (C000))

dĺžka 800 m

1xFXKV 200, DĹŽKA 7,5m

1xFXKV 200, DĹŽKA 8,0m

1xFXKV 200, DĹŽKA 11,5m

exist. TS 0027-022

káble ukončené

koncovky: 3xRAYCHEM RSTI 5854

LEGENDA



jestvujúca TS



navrhovaný VN kábel



exist. VN kábel



navrhovaný VN kábel v chráničke

ZÁKLADNÉ ÚDAJE :

DRUH ROZVODNEJ SIETE : 3 FÁZ str.50Hz, 22 kV/IT

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: KRYTMI, ZÁBRANOU, UMIESTNENÍM MIMO DOSAH

PRIPORUČIE: ZEMNENÍM

PROSTREDIE: 4.1.1.

TRIEDA ZEMINY: III

NAMRAZOVÁ OBLASŤ: LAHKÁ

UZEMNENIE: STN EN 505 22/2011

OCHRANNÉ PÁSMO VN KÁBLA - 1m